



±0,00 = 211,50m n.p.m.

UWAGA: Wymiary podano w milimetrach.

UWAGA: Oznaczenia materiałów i wyposażenia wg opisu technicznego

UWAGA: Rysunek opracowano według warunków technologicznych zawartych w opisie technologicznym

LEGENDA:

- VE-04 – Wentylator dachowy chemoodporny dwubiegowy Ø250
- PR-02,03 –Przepustnica jednopłaszczyznowa ze stali nierdzewnej Ø200
- PD-01 – Podstawa dachowa kołowa ze stali ocynkowanej typ B/III Ø160
- PD-03 – Podstawa dachowa kołowa ze stali ocynkowanej typ B/III Ø200
- PD-06 – Podstawa dachowa pod wentylator dachowy dwubiegowy Ø250
- KR-05 – Kratka ze stali nierdzewnej do zabudowy w kanale okrągłym z regulowanymi kierownicami poziomymi, z przepustnicą 525x125mm
- KŁ-02 – Kratka żaluzjowa z tworzywa sztucznego 150x150mm
- KŁ-05 – Kratka żaluzjowa z tw. sztucznego 250x250mm ,
- CS-05 – Czerpnia ścienna z blachy st. ocynkowanej 250x250mm
- WY-01 – Wywietrzak dachowy cylindryczny okrągły ze stali ocynkowanej Ø160
- WY-03 – Wywietrzak dachowy cylindryczny okrągły ze stali ocynkowanej Ø200
- 1 – Elektryczny grzejnik – konwektor 2500W
- WL-01 – Właznik dla VE-03, VE-04
- WA-01 – Właznik wentylacji awaryjnej

Zmiany:	Opis	Data	Nozwiśko	Podpis
Nazwa inwestycji: "Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w Kluczewsku" - etap II				
Adres inwestycji: Działki nr OB10: nr ewidencyjny działek 72/2 i 73 w miejscowości Kluczewsko				
Branża: INSTALACJE SANITARNE		Indeks 00	Data 03.2017	Rys. Nr R00
		Faza PBW	Skala 1:50	VE 2.2.00
Rysunek: BUDYNEK TECHNICZNY PRZEKRÓJ B-B INST. WENTYLACJI		Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Specjalność
		Projektował: mgr inż. Marek Michalczyk	SW/0050/P005/05	Instalacyjno
		Sprawił: mgr inż. Lesław Strzałko	KI-133/06, KI-197/87, KI-297/92	Instalacyjno- inżynieria
=ECON=				
mgr inż. Marek Michalczyk 25-234 Kielce ul.Klimeckiego 10 tel./fax 00 48 41 361 92 16				