



Uwagi:
1. NIEDOPUSZCZALNE JEST NARUSZANIE
ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU
PODZAS WYKONYWANIA INSTALACJI
SANITARNYCH.
2. Wszystkie przejścia elementów instalacyjnych (wentylacyjnych, inst. sanitarnych, inst. elektrycznych i innych) przez elementy oddzielenia PPOŻ (ściany i stropy) zabezpieczyć do klasy odporności ściany lub stropu.

Temat:		Rys:
Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymianą kotłów oraz instalacji pompy ciepła na potrzeby ciepłej wody użytkowej ZESPÓŁ PRZEDSZKOLNO-SZKOLNY W KOMORKACH		S-2
Adres:		Skala:
Komunikat 7, gmina Kłobucko		1:100
Inwestor:		
Gmina Kłobucko ul. Sportowa 12		
Brand:		
Sanitarna		
Tytuł rysunku:		
Rzut parteru - inst. CO		
Projektował:		
Jarosław Kosakowski		
Opracował:		
Kwiecień 2018		
Podpis:		
Data:		