



Uwagi:

1. NIEDOPUSZCZALNE JEST NARUSZANIE ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU PODCZAS WYKONYWANIA INSTALACJI SANITARNYCH.
2. Wszystkie przejścia elementów instalacyjnych (went. grawitacyjnej, inst. sanitarnych, inst. elektrycznych i innych) przez elementy oddzielenia PPOŻ (ściany i stropy) zabezpieczyć do klasy odporności ściany lub stropu.

Temat:		Zasilanie urządzeń grzewczych Zespół Przedszkolno- Szkolny w Kluczewsku		Rys:	
				S-1	
Adres:		Ul. Leśna 1 29-120 Kluczewsko		Skala:	
Inwestor:		Gmina Kluczewsko ul. Spółdzielcza 12 29-120 Kluczewsko woj. świętokrzyskie		1:100	
Branża:		Sanitarna		Stadium:	
Tytuł rysunku:		Rzut piwnicy - inst. CO		kwiecień 2018	
Projektował:		Jarosław Kosakowski		Podpis:	Data:
Opracował:					