



Uwagi:

1. NIEDOPUSZCZALNE JEST NARUSZANIE ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU PODCZAS WYKONYWANIA INSTALACJI SANITARNYCH.
2. Wszystkie przejścia elementów instalacyjnych (went. grawitacyjnej, inst. sanitarnych, inst. elektrycznych i innych) przez elementy oddzielenia PPOŻ (ściany i stropy) zabezpieczyć do klasy odporności ściany lub stropu.

Temat: Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymianą kotłowni oraz instalacji pompy ciepła na potrzeby ciepłej wody użytkowej dla Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Dobromierzu		Rys: S-3
Adres: Włoszowska 5 29-130 Dobromierz Gmina Kłocetów 11 Spółdzielca 12		Skala: 1:100
Branda: Sanitarna	Stadium: Projekt Budowlano-Wykonawczy	
Tytuł rysunku: Rzut piętra-inst. CO	kwiecień 2018	Podpis: Data:
Projektował: Jarosław Kosakowski	KL 17693	
Opracował:		